



EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE
AB TİP İNCELEME SERTİFİKASI

Certificate No/ Sertifika No:	1984-MI001-25-005
Issued to/ Yayımlanan kuruluş:	ŞENSOYLAR KLAPE TESİSAT MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BEYLİKDÜZÜ OSB MH. MENEKŞE CD. NO:13 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL / TÜRKİYE
In accordance with/ uygun olarak:	Annex II Module B of the Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments / <i>Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 26 Şubat 2014 tarih ve 2014/32/AB sayılı ölçü aletlerinin piyasada bulundurulmasına ilişkin yasalarının uyumlaştırılmasına ilişkin Yönetmeliğinin Ek II B Modülü</i>
Type of instrument / Ölçü aleti türü:	Multi-Jet Mechanical Cold & Hot Water Meter / <i>Çok Hüzmeli Mekanik Sıcak ve Soğuk Su Sayacı</i>
Type designation / Tip Tanımı:	MERCAN Series [XX, Standard, Light, 360°, Plastic and Hot / XX, Standart, Light, 360°, Plastik ve Sıcak] (It varies depending on the body structure. / <i>Gövde yapısına göre değişiklik gösterir.</i>) XX: DN / <i>Çap Değeri:</i> 15, 20, 25, 32, 40 and / ve 50
Characteristics / Karakteristik Özellikler	Accuracy Class / <i>Doğruluk Sınıfı:</i> 2 Temperature Class / <i>Sıcaklık Sınıfı:</i> T30 and T50 For Cold Water Meter, T90 for Hot Water Meter / <i>Soğuk Su Sayacı için T30 ve T50, Sıcak Su Sayacı için T90</i> Maximum Admissible Pressure / <i>Kabul Edilebilir En Yüksek Basınç:</i> 10 & 16 Bar Pressure Loss Class / <i>Basınç Kaybı Sınıfı:</i> ΔP63 The Installation Sensitivity Class / <i>Kurulum Duyarlılığı Sınıfı:</i> U0/D0 Orientation Limitation / <i>Yön Sınırlaması:</i> Horizontal (H) / Yatay

The conformity with the essential requirements in Annex 1 of the 2014/32/EU Measurement Instrument Directive is met by the application of OIML R49:2013, EN ISO 4064:2014 The principal characteristics and conditions for certification are set out in the descriptive annex to this certificate. / *2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliği'nin Ek 1'indeki temel gerekliliklere uygunluk, OIML R49:2013, EN ISO 4064:2014 'ün uygulanmasıyla karşılanmaktadır. Belgelendirme için temel özellikler ve koşullar, bu belgenin açıklayıcı ekinde belirtilmektedir.*

Date of Issue / Yayın tarihi	: 18.04.2025
Valid Until / Geçerlilik Süresi	: 17.04.2035
Number of Pages / Sayfa Sayısı	: 26
Issued / Yayımlayan	: Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş., notified body number 1984 Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş., notified body number 1984



Muhteşem Gökhan YÜCEL
Onaylanmış Kuruluş Başkanı / *Head of Notified Body*

This document is issued under the provision that no liability is accepted and that the applicant shall indemnify third party liability. Reproduction of the complete document only is permitted. Certificate without signature is not valid. Printed e-signed Certificate is uncontrolled document. The designation of Kiwa Notified Body can be verified at <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando>

Bu doküman, sorumluluk kabul edilmeyeceği ve başvuranın üçüncü tarafın zararını ödeyeceği hükmü ile yayımlanmıştır. Dokümanın sadece tamamının çoğaltılmasına müsaade edilir. İmzasız Sertifikalar geçersizdir. Baskısı alınmış e-imzalı Sertifikalar, kontrolsüz doküman niteliğindedir. Kiwa' nın Onaylanmış Kuruluş olarak tayin edildiği şu adresten doğrulanabilir: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando>